



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № _____

«01» мая 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Изготовитель:	ООО Производственная компания «Бастион», Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирпичная 5, т. 8 (3902) 313-100, 8-960-777-26-96
Наименование продукции:	Блок стеновой бетонный рядовой керамзитовый, пустотелый, размер: 390*190*188
Дата изготовления блока:	«15» апреля 2017 г.
Состав:	Керамзит фракция 0-10, отсев известняка фракции 0-10, цемент серый 500ДО, вода по ГОСТ 23732.
Цвет рядового блока:	серый
Условное обозначение изделия:	КСР-ПР-ПС-39-100-F50-800 ГОСТ 6133-99
Размер партии:	4 000 шт./ 64 м ³
Количество блоков:	4 000 шт./ 64 м ³
Водопоглощение:	6,90 %
Класс средней плотности:	0,8 по ГОСТ 6133-99
Марка по морозостойкости:	50 циклов (F50)
Марка по прочности:	M100
Теплопроводность изделия:	λА = 0,25 Вт/(м °С)
	λБ = 0,32 Вт/(м °С)
Звукоизоляция	53 дБ
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов A _{эфф} :	не более 24 Бк/кг.

Изготовлен методом полусухого вибропрессования.

Управляющий директор
ООО Производственная компания «Бастион»



А.В. Андреев